

Contenido

Datos Generales_ EMMASA SC TF PLAZA TOROS SC TF	2
Datos Generales_ EMMASA SC TF AVENIDA ANAGA – RES. ANAGA BAJO SC TF	4
Datos Generales_ EMMASA SC TF SALAMANCA SC TF	6
Datos Generales_ EMMASA SC TF CUEVA ROJA SC TF	8
Datos Generales_ EMMASA SC TF CHAMBERI – TIO PINO SC TF	10
Datos Generales_ EMMASA SC TF SALUD SC TF	12
Datos Generales_ EMMASA SC TF VILLA ASCENSION SC TF	14
Datos Generales_ EMMASA SC TF DELICIAS SC TF	16
Datos Generales_ EMMASA SC TF SANTA CLARA SC TF	18
Datos Generales_ EMMASA SC TF Bº NUEVO–NINFA SC TF	20
Datos Generales_ EMMASA SC TF Bº ALEGRIA SC TF	22
Datos Generales_ EMMASA SC TF BCO GRANDE BAJO-SOBRADILLO	24
Datos Generales_ EMMASA SC TF LA GALLEGA – LLANO MORO BAJO	26
Datos Generales_ EMMASA SC TF TABLERO – LLANO MORO ALTO	28
Datos Generales_ EMMASA SC TF VALLESECO BAJO	30
Datos Generales_ EMMASA SC TF VALLESECO ALTO	32
Datos Generales_ EMMASA SC TF Mª JIMENEZ – CUEVA BERMEJA	34
Datos Generales_ EMMASA SC TF IGUESTE SAN ANDRES	36
Datos Generales_ EMMASA SC TF BAILADERO	38
Datos Generales_ EMMASA SC TF LOMO BODEGAS – CUMBRILLA-CHAMORGA	40
Datos Generales_ EMMASA SC TF SAN ANDRES	42
Datos Generales_ EMMASA SC TF SUCULUM	44
Datos Generales_ EMMASA SC TF CASAS CUMBRE – V GRANDE - TABORNO	46
Datos Generales_ EMMASA SC TF V BROSQUE – V CRISPIN	48
Datos Generales_ EMMASA SC TF - ALISIOS – STA. MARIA MAR – AÑAZA - ACORAN	50
Datos Generales_ EMMASA SC TF TAGANANA – TACHERO	52
Datos Generales_ EMMASA SC TF ROQUE NEGRO – AFUR-ALMACIGA -BENIJO	54
Datos Generales_ EMMASA SC TF CASILLAS – LOS CAMPITOS – IFARA SC TF	56

Datos Generales_ EMMASA SC TF PLAZA TOROS SC TF

Propietario de las infraestructuras (ETAP, depósitos y redes)	Entidad:	Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
	CIF:	P3803800F
	Sitio web:	www.santacruzdetenerife.es
Operador de la red de distribución	Entidad:	Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA)
	CIF:	A38002929
	Sitio web:	www.emmasa.es
Denominación de la red de distribución en SINAC	EMMASA SC TF RED PLAZA TOROS SC TF	
Zona de abastecimiento de la que depende la red	EMMASA SC TF PLAZA TOROS SC TF	
Población abastecida estimada de la red	19.830 habitantes	
Consumo medio diario de un hogar en esta red (l/hb/d)	200 l/hb/d	
Rendimiento general del sistema de agua en términos de eficiencia (%)	85,82% (año 2022)	
Indicador de fugas estructurales (IFE)	1,29	

Datos Generales_ EMMASA SC TF PLAZA TOROS SC TF

Procesos unitarios de tratamiento
utilizados para la potabilización del
agua de la red

- ☐ Desarenado / Desbaste
- ☐ Aireación
- ☐ Pre Oxidación
- ☐ Coagulación / Floculación
- ☐ Decantación
- ☒ Filtración
- ☐ Ozonización
- ☐ Adsorción
- ☐ Corrección pH
- ☒ Remineralización
- ☐ Ablandamiento
- ☐ Resinas de intercambio iónico
- ☐ Nanofiltración
- ☐ Ultrafiltración
- ☒ Ósmosis Inversa
- ☐ Microfiltración
- ☐ Electrodialisis Reversible
- ☒ Desinfección
- ☐ Rayos Ultravioleta
- ☐ Fluoración
- ☐ Recloración en depósito
- ☐ Recloración en red de distribución
- ☐ Otros tratamientos:

Agua Subterránea

- ☐ Galería
- ☐ Manantial
- ☐ Pozo entubado
- ☐ Pozo excavado

Tipo de origen del agua

Agua Superficial

- ☒ Costera / Mar
- ☐ De transición
- ☐ Lago / Laguna
- ☐ Río / Canal
- ☐ Embalse
- ☐ Agua de lluvia

Datos Generales_ EMMASA SC TF AVENIDA ANAGA – RES. ANAGA BAJO SC TF

Propietario de las infraestructuras (ETAP, depósitos y redes)	Entidad:	Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
	CIF:	P3803800F
	Sitio web:	www.santacruzdetenerife.es
Operador de la red de distribución	Entidad:	Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA)
	CIF:	A38002929
	Sitio web:	www.emmasa.es
Denominación de la red de distribución en SINAC	EMMASA SC TF RED RES ANAGA BAJO SC TF	
Zona de abastecimiento de la que depende la red	EMMASA SC TF AVENIDA ANAGA – RES. ANAGA BAJO SC TF	
Población abastecida estimada de la red	15.935 habitantes	
Consumo medio diario de un hogar en esta red (l/hb/d)	200 l/hb/d	
Rendimiento general del sistema de agua en términos de eficiencia (%)	85,82% (año 2022)	
Indicador de fugas estructurales (IFE)	1,29	

Datos Generales_ EMMASA SC TF AVENIDA ANAGA – RES. ANAGA BAJO SC TF

Procesos unitarios de tratamiento utilizados para la potabilización del agua de la red

- ☐ Desarenado / Desbaste
- ☐ Aireación
- ☐ Pre Oxidación
- ☐ Coagulación / Floculación
- ☐ Decantación
- ☒ Filtración
- ☐ Ozonización
- ☐ Adsorción
- ☐ Corrección pH
- ☒ Remineralización
- ☐ Ablandamiento
- ☐ Resinas de intercambio iónico
- ☐ Nanofiltración
- ☐ Ultrafiltración
- ☒ Ósmosis Inversa
- ☐ Microfiltración
- ☐ Electrodialisis Reversible
- ☒ Desinfección
- ☐ Rayos Ultravioleta
- ☐ Fluoración
- ☐ Recloración en depósito
- ☐ Recloración en red de distribución
- ☐ Otros tratamientos:

Agua Subterránea

- ☒ Galería
- ☐ Manantial
- ☐ Pozo entubado
- ☒ Pozo excavado

Tipo de origen del agua

Agua Superficial

- ☒ Costera / Mar
- ☐ De transición
- ☐ Lago / Laguna
- ☐ Río / Canal
- ☐ Embalse
- ☐ Agua de lluvia

Datos Generales_ EMMASA SC TF SALAMANCA SC TF

Propietario de las infraestructuras (ETAP, depósitos y redes)	Entidad:	Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
	CIF:	P3803800F
	Sitio web:	www.santacruzdetenerife.es
Operador de la red de distribución	Entidad:	Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA)
	CIF:	A38002929
	Sitio web:	www.emmasa.es
Denominación de la red de distribución en SINAC	EMMASA SC TF RED SALAMANCA SC TF	
Zona de abastecimiento de la que depende la red	EMMASA SC TF SALAMANCA SC TF	
Población abastecida estimada de la red	15.485 habitantes	
Consumo medio diario de un hogar en esta red (l/hb/d)	200 l/hb/d	
Rendimiento general del sistema de agua en términos de eficiencia (%)	85,82% (año 2022)	
Indicador de fugas estructurales (IFE)	1,29	

Datos Generales_ EMMASA SC TF SALAMANCA SC TF

**Procesos unitarios de tratamiento
utilizados para la potabilización del
agua de la red**

- ☐ Desarenado / Desbaste
- ☐ Aireación
- ☐ Pre Oxidación
- ☐ Coagulación / Floculación
- ☐ Decantación
- ☒ Filtración
- ☐ Ozonización
- ☐ Adsorción
- ☐ Corrección pH
- ☒ Remineralización
- ☐ Ablandamiento
- ☐ Resinas de intercambio iónico
- ☐ Nanofiltración
- ☐ Ultrafiltración
- ☒ Ósmosis Inversa
- ☐ Microfiltración
- ☐ Electrodialisis Reversible
- ☒ Desinfección
- ☐ Rayos Ultravioleta
- ☐ Fluoración
- ☐ Recloración en depósito
- ☐ Recloración en red de distribución
- ☐ Otros tratamientos:

Agua Subterránea

- ☐ Galería
- ☐ Manantial
- ☐ Pozo entubado
- ☐ Pozo excavado

Tipo de origen del agua

Agua Superficial

- ☒ Costera / Mar
- ☐ De transición
- ☐ Lago / Laguna
- ☐ Río / Canal
- ☐ Embalse
- ☐ Agua de lluvia

Datos Generales_ EMMASA SC TF CUEVA ROJA SC TF

Propietario de las infraestructuras (ETAP, depósitos y redes)	Entidad:	Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
	CIF:	P3803800F
	Sitio web:	www.santacruzdetenerife.es
Operador de la red de distribución	Entidad:	Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA)
	CIF:	A38002929
	Sitio web:	www.emmasa.es
Denominación de la red de distribución en SINAC	EMMASA SC TF RED CUEVA ROJA SC TF	
Zona de abastecimiento de la que depende la red	EMMASA SC TF CUEVA ROJA SC TF	
Población abastecida estimada de la red	23.025 habitantes	
Consumo medio diario de un hogar en esta red (l/hb/d)	200 l/hb/d	
Rendimiento general del sistema de agua en términos de eficiencia (%)	85,82% (año 2022)	
Indicador de fugas estructurales (IFE)	1,29	

Datos Generales_ EMMASA SC TF CUEVA ROJA SC TF

Procesos unitarios de tratamiento
utilizados para la potabilización del
agua de la red

- ☐ Desarenado / Desbaste
- ☐ Aireación
- ☐ Pre Oxidación
- ☐ Coagulación / Floculación
- ☐ Decantación
- ☒ Filtración
- ☐ Ozonización
- ☐ Adsorción
- ☐ Corrección pH
- ☒ Remineralización
- ☐ Ablandamiento
- ☐ Resinas de intercambio iónico
- ☐ Nanofiltración
- ☐ Ultrafiltración
- ☒ Ósmosis Inversa
- ☐ Microfiltración
- ☐ Electrodialisis Reversible
- ☒ Desinfección
- ☐ Rayos Ultravioleta
- ☐ Fluoración
- ☐ Recloración en depósito
- ☐ Recloración en red de distribución
- ☐ Otros tratamientos:

Agua Subterránea

- ☒ Galería
- ☐ Manantial
- ☐ Pozo entubado
- ☒ Pozo excavado

Tipo de origen del agua

Agua Superficial

- ☒ Costera / Mar
- ☐ De transición
- ☐ Lago / Laguna
- ☐ Río / Canal
- ☐ Embalse
- ☐ Agua de lluvia

Datos Generales_ EMMASA SC TF CHAMBERI – TIO PINO SC TF

Propietario de las infraestructuras (ETAP, depósitos y redes)	Entidad:	Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
	CIF:	P3803800F
	Sitio web:	www.santacruzdetenerife.es
Operador de la red de distribución	Entidad:	Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA)
	CIF:	A38002929
	Sitio web:	www.emmasa.es
Denominación de la red de distribución en SINAC	EMMASA SC TF RED TIO PINO SC TF EMMASA SC TF RED CHAMBERI SC TF	
Zona de abastecimiento de la que depende la red	EMMASA SC TF CHAMBERI – TIO PINO SC TF	
Población abastecida estimada de la red	9.155 habitantes	
Consumo medio diario de un hogar en esta red (l/hb/d)	200 l/hb/d	
Rendimiento general del sistema de agua en términos de eficiencia (%)	85,82% (año 2022)	
Indicador de fugas estructurales (IFE)	1,29	

Datos Generales_ EMMASA SC TF CHAMBERI – TIO PINO SC TF

Procesos unitarios de tratamiento
utilizados para la potabilización del
agua de la red

- ☐ Desarenado / Desbaste
- ☐ Aireación
- ☐ Pre Oxidación
- ☐ Coagulación / Floculación
- ☐ Decantación
- ☒ Filtración
- ☐ Ozonización
- ☐ Adsorción
- ☐ Corrección pH
- ☒ Remineralización
- ☐ Ablandamiento
- ☐ Resinas de intercambio iónico
- ☐ Nanofiltración
- ☐ Ultrafiltración
- ☒ Ósmosis Inversa
- ☐ Microfiltración
- ☐ Electrodialisis Reversible
- ☒ Desinfección
- ☐ Rayos Ultravioleta
- ☐ Fluoración
- ☐ Recloración en depósito
- ☐ Recloración en red de distribución
- ☐ Otros tratamientos:

Agua Subterránea

- ☒ Galería
- ☐ Manantial
- ☐ Pozo entubado
- ☒ Pozo excavado

Tipo de origen del agua

Agua Superficial

- ☒ Costera / Mar
- ☐ De transición
- ☐ Lago / Laguna
- ☐ Río / Canal
- ☐ Embalse
- ☐ Agua de lluvia

Datos Generales_ EMMASA SC TF SALUD SC TF

Propietario de las infraestructuras (ETAP, depósitos y redes)	Entidad:	Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
	CIF:	P3803800F
	Sitio web:	www.santacruzdetenerife.es
Operador de la red de distribución	Entidad:	Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA)
	CIF:	A38002929
	Sitio web:	www.emmasa.es
Denominación de la red de distribución en SINAC	EMMASA SC TF RED SALUD SC TF	
Zona de abastecimiento de la que depende la red	EMMASA SC TF SALUD SC TF	
Población abastecida estimada de la red	14.865 habitantes	
Consumo medio diario de un hogar en esta red (l/hb/d)	200 l/hb/d	
Rendimiento general del sistema de agua en términos de eficiencia (%)	85,82% (año 2022)	
Indicador de fugas estructurales (IFE)	1,29	

Datos Generales_ EMMASA SC TF SALUD SC TF

Procesos unitarios de tratamiento
utilizados para la potabilización del
agua de la red

- ☐ Desarenado / Desbaste
- ☐ Aireación
- ☐ Pre Oxidación
- ☐ Coagulación / Floculación
- ☐ Decantación
- ☒ Filtración
- ☐ Ozonización
- ☐ Adsorción
- ☐ Corrección pH
- ☒ Remineralización
- ☐ Ablandamiento
- ☐ Resinas de intercambio iónico
- ☐ Nanofiltración
- ☐ Ultrafiltración
- ☒ Ósmosis Inversa
- ☐ Microfiltración
- ☐ Electrodialisis Reversible
- ☒ Desinfección
- ☐ Rayos Ultravioleta
- ☐ Fluoración
- ☐ Recloración en depósito
- ☐ Recloración en red de distribución
- ☐ Otros tratamientos:

Agua Subterránea

- ☒ Galería
- ☐ Manantial
- ☐ Pozo entubado
- ☒ Pozo excavado

Tipo de origen del agua

Agua Superficial

- ☒ Costera / Mar
- ☐ De transición
- ☐ Lago / Laguna
- ☐ Río / Canal
- ☐ Embalse
- ☐ Agua de lluvia

Datos Generales_ EMMASA SC TF VILLA ASCENSION SC TF

Propietario de las infraestructuras (ETAP, depósitos y redes)	Entidad:	Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
	CIF:	P3803800F
	Sitio web:	www.santacruzdetenerife.es
Operador de la red de distribución	Entidad:	Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA)
	CIF:	A38002929
	Sitio web:	www.emmasa.es
Denominación de la red de distribución en SINAC	EMMASA SC TF RED VILLA ASCENSION SC TF	
Zona de abastecimiento de la que depende la red	EMMASA SC TF VILLA ASCENSION SC TF	
Población abastecida estimada de la red	6.800 habitantes	
Consumo medio diario de un hogar en esta red (l/hb/d)	200 l/hb/d	
Rendimiento general del sistema de agua en términos de eficiencia (%)	85,82% (año 2022)	
Indicador de fugas estructurales (IFE)	1,29	

Datos Generales_ EMMASA SC TF VILLA ASCENSION SC TF

Procesos unitarios de tratamiento
utilizados para la potabilización del
agua de la red

- ☐ Desarenado / Desbaste
- ☐ Aireación
- ☐ Pre Oxidación
- ☐ Coagulación / Floculación
- ☐ Decantación
- ☒ Filtración
- ☐ Ozonización
- ☐ Adsorción
- ☐ Corrección pH
- ☒ Remineralización
- ☐ Ablandamiento
- ☐ Resinas de intercambio iónico
- ☐ Nanofiltración
- ☐ Ultrafiltración
- ☒ Ósmosis Inversa
- ☐ Microfiltración
- ☐ Electrodialisis Reversible
- ☒ Desinfección
- ☐ Rayos Ultravioleta
- ☐ Fluoración
- ☐ Recloración en depósito
- ☐ Recloración en red de distribución
- ☐ Otros tratamientos:

Agua Subterránea

- ☒ Galería
- ☐ Manantial
- ☐ Pozo entubado
- ☒ Pozo excavado

Tipo de origen del agua

Agua Superficial

- ☒ Costera / Mar
- ☐ De transición
- ☐ Lago / Laguna
- ☐ Río / Canal
- ☐ Embalse
- ☐ Agua de lluvia

Datos Generales_ EMMASA SC TF DELICIAS SC TF

Propietario de las infraestructuras (ETAP, depósitos y redes)	Entidad:	Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
	CIF:	P3803800F
	Sitio web:	www.santacruzdetenerife.es
Operador de la red de distribución	Entidad:	Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA)
	CIF:	A38002929
	Sitio web:	www.emmasa.es
Denominación de la red de distribución en SINAC	EMMASA SC TF RED DELICIAS SC TF	
Zona de abastecimiento de la que depende la red	EMMASA SC TF DELICIAS SC TF	
Población abastecida estimada de la red	8.620 habitantes	
Consumo medio diario de un hogar en esta red (l/hb/d)	200 l/hb/d	
Rendimiento general del sistema de agua en términos de eficiencia (%)	85,82% (año 2022)	
Indicador de fugas estructurales (IFE)	1,29	

Datos Generales_ EMMASA SC TF DELICIAS SC TF

Procesos unitarios de tratamiento
utilizados para la potabilización del
agua de la red

- ☐ Desarenado / Desbaste
- ☐ Aireación
- ☐ Pre Oxidación
- ☐ Coagulación / Floculación
- ☐ Decantación
- ☒ Filtración
- ☐ Ozonización
- ☐ Adsorción
- ☐ Corrección pH
- ☒ Remineralización
- ☐ Ablandamiento
- ☐ Resinas de intercambio iónico
- ☐ Nanofiltración
- ☐ Ultrafiltración
- ☒ Ósmosis Inversa
- ☐ Microfiltración
- ☐ Electrodialisis Reversible
- ☒ Desinfección
- ☐ Rayos Ultravioleta
- ☐ Fluoración
- ☐ Recloración en depósito
- ☐ Recloración en red de distribución
- ☐ Otros tratamientos:

Agua Subterránea

- ☒ Galería
- ☐ Manantial
- ☐ Pozo entubado
- ☒ Pozo excavado

Tipo de origen del agua

Agua Superficial

- ☒ Costera / Mar
- ☐ De transición
- ☐ Lago / Laguna
- ☐ Río / Canal
- ☐ Embalse
- ☐ Agua de lluvia

Datos Generales_ EMMASA SC TF SANTA CLARA SC TF

Propietario de las infraestructuras (ETAP, depósitos y redes)	Entidad:	Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
	CIF:	P3803800F
	Sitio web:	www.santacruzdetenerife.es
Operador de la red de distribución	Entidad:	Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA)
	CIF:	A38002929
	Sitio web:	www.emmasa.es
Denominación de la red de distribución en SINAC	EMMASA SC TF RED SANTA CLARA SC TF	
Zona de abastecimiento de la que depende la red	EMMASA SC TF SANTA CLARA SC TF	
Población abastecida estimada de la red	20.610 habitantes	
Consumo medio diario de un hogar en esta red (l/hb/d)	200 l/hb/d	
Rendimiento general del sistema de agua en términos de eficiencia (%)	85,82% (año 2022)	
Indicador de fugas estructurales (IFE)	1,29	

Datos Generales_ EMMASA SC TF SANTA CLARA SC TF

Procesos unitarios de tratamiento
utilizados para la potabilización del
agua de la red

- ☐ Desarenado / Desbaste
- ☐ Aireación
- ☐ Pre Oxidación
- ☐ Coagulación / Floculación
- ☐ Decantación
- ☒ Filtración
- ☐ Ozonización
- ☐ Adsorción
- ☐ Corrección pH
- ☒ Remineralización
- ☐ Ablandamiento
- ☐ Resinas de intercambio iónico
- ☐ Nanofiltración
- ☐ Ultrafiltración
- ☒ Ósmosis Inversa
- ☐ Microfiltración
- ☐ Electrodialisis Reversible
- ☒ Desinfección
- ☐ Rayos Ultravioleta
- ☐ Fluoración
- ☐ Recloración en depósito
- ☐ Recloración en red de distribución
- ☐ Otros tratamientos:

Agua Subterránea

- ☒ Galería
- ☐ Manantial
- ☐ Pozo entubado
- ☒ Pozo excavado

Tipo de origen del agua

Agua Superficial

- ☒ Costera / Mar
- ☐ De transición
- ☐ Lago / Laguna
- ☐ Río / Canal
- ☐ Embalse
- ☐ Agua de lluvia

Datos Generales_ EMMASA SC TF Bº NUEVO–NINFA SC TF

Propietario de las infraestructuras (ETAP, depósitos y redes)	Entidad:	Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
	CIF:	P3803800F
	Sitio web:	www.santacruzdetenerife.es
Operador de la red de distribución	Entidad:	Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA)
	CIF:	A38002929
	Sitio web:	www.emmasa.es
Denominación de la red de distribución en SINAC	EMMASA SC TF RED Bº NUEVO SC TF	
Zona de abastecimiento de la que depende la red	EMMASA SC TF Bº NUEVO–NINFA SC TF	
Población abastecida estimada de la red	3.750 habitantes	
Consumo medio diario de un hogar en esta red (l/hb/d)	200 l/hb/d	
Rendimiento general del sistema de agua en términos de eficiencia (%)	85,82% (año 2022)	
Indicador de fugas estructurales (IFE)	1,29	

Datos Generales_ EMMASA SC TF Bº NUEVO-NINFA SC TF

Procesos unitarios de tratamiento
utilizados para la potabilización del
agua de la red

- ☐ Desarenado / Desbaste
- ☐ Aireación
- ☐ Pre Oxidación
- ☐ Coagulación / Floculación
- ☐ Decantación
- ☒ Filtración
- ☐ Ozonización
- ☐ Adsorción
- ☐ Corrección pH
- ☒ Remineralización
- ☐ Ablandamiento
- ☐ Resinas de intercambio iónico
- ☐ Nanofiltración
- ☐ Ultrafiltración
- ☒ Ósmosis Inversa
- ☐ Microfiltración
- ☐ Electrodialisis Reversible
- ☒ Desinfección
- ☐ Rayos Ultravioleta
- ☐ Fluoración
- ☐ Recloración en depósito
- ☐ Recloración en red de distribución
- ☐ Otros tratamientos:

Agua Subterránea

- ☒ Galería
- ☐ Manantial
- ☐ Pozo entubado
- ☒ Pozo excavado

Tipo de origen del agua

Agua Superficial

- ☒ Costera / Mar
- ☐ De transición
- ☐ Lago / Laguna
- ☐ Río / Canal
- ☐ Embalse
- ☐ Agua de lluvia

Datos Generales_ EMMASA SC TF B° ALEGRIA SC TF

Propietario de las infraestructuras (ETAP, depósitos y redes)	Entidad:	Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
	CIF:	P3803800F
	Sitio web:	www.santacruzdetenerife.es
Operador de la red de distribución	Entidad:	Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA)
	CIF:	A38002929
	Sitio web:	www.emmasa.es
Denominación de la red de distribución en SINAC	EMMASA SC TF RED Bª ALEGRIA SC TF	
Zona de abastecimiento de la que depende la red	EMMASA SC TF B° ALEGRIA SC TF	
Población abastecida estimada de la red	1.505 habitantes	
Consumo medio diario de un hogar en esta red (l/hb/d)	200 l/hb/d	
Rendimiento general del sistema de agua en términos de eficiencia (%)	85,82% (año 2022)	
Indicador de fugas estructurales (IFE)	1,29	

Datos Generales_ EMMASA SC TF Bº ALEGRIA SC TF

**Procesos unitarios de tratamiento
utilizados para la potabilización del
agua de la red**

- ☐ Desarenado / Desbaste
- ☐ Aireación
- ☐ Pre Oxidación
- ☐ Coagulación / Floculación
- ☐ Decantación
- ☒ Filtración
- ☐ Ozonización
- ☐ Adsorción
- ☐ Corrección pH
- ☒ Remineralización
- ☐ Ablandamiento
- ☐ Resinas de intercambio iónico
- ☐ Nanofiltración
- ☐ Ultrafiltración
- ☒ Ósmosis Inversa
- ☐ Microfiltración
- ☐ Electrodialisis Reversible
- ☒ Desinfección
- ☐ Rayos Ultravioleta
- ☐ Fluoración
- ☐ Recloración en depósito
- ☐ Recloración en red de distribución
- ☐ Otros tratamientos:

Agua Subterránea

- ☒ Galería
- ☐ Manantial
- ☐ Pozo entubado
- ☒ Pozo excavado

Tipo de origen del agua

Agua Superficial

- ☒ Costera / Mar
- ☐ De transición
- ☐ Lago / Laguna
- ☐ Río / Canal
- ☐ Embalse
- ☐ Agua de lluvia

Datos Generales_ EMMASA SC TF BCO GRANDE BAJO-SOBRADILLO

Propietario de las infraestructuras (ETAP, depósitos y redes)	Entidad:	Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
	CIF:	P3803800F
	Sitio web:	www.santacruzdetenerife.es
Operador de la red de distribución	Entidad:	Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA)
	CIF:	A38002929
	Sitio web:	www.emmasa.es
Denominación de la red de distribución en SINAC	EMMASA SC TF RED BCO GRANDE BAJO EMMASA SC TF RED SOBRADILLO	
Zona de abastecimiento de la que depende la red	EMMASA SC TF BCO GRANDE BAJO-SOBRADILLO	
Población abastecida estimada de la red	13.660 habitantes	
Consumo medio diario de un hogar en esta red (l/hb/d)	200 l/hb/d	
Rendimiento general del sistema de agua en términos de eficiencia (%)	85,82% (año 2022)	
Indicador de fugas estructurales (IFE)	1,29	

Datos Generales_ EMMASA SC TF BCO GRANDE BAJO-SOBRADILLO

Procesos unitarios de tratamiento
utilizados para la potabilización del
agua de la red

- ☐ Desarenado / Desbaste
- ☐ Aireación
- ☐ Pre Oxidación
- ☐ Coagulación / Floculación
- ☐ Decantación
- ☐ Filtración
- ☐ Ozonización
- ☐ Adsorción
- ☐ Corrección pH
- ☐ Remineralización
- ☐ Ablandamiento
- ☐ Resinas de intercambio iónico
- ☐ Nanofiltración
- ☐ Ultrafiltración
- ☐ Ósmosis Inversa
- ☐ Microfiltración
- ☐ Electrodialisis Reversible
- ☒ Desinfección
- ☐ Rayos Ultravioleta
- ☐ Fluoración
- ☐ Recloración en depósito
- ☐ Recloración en red de distribución
- ☐ Otros tratamientos:

Agua Subterránea

- ☒ Galería
- ☐ Manantial
- ☐ Pozo entubado
- ☒ Pozo excavado

Tipo de origen del agua

Agua Superficial

- ☐ Costera / Mar
- ☐ De transición
- ☐ Lago / Laguna
- ☐ Río / Canal
- ☐ Embalse
- ☐ Agua de lluvia

Datos Generales_ EMMASA SC TF LA GALLEGA – LLANO MORO BAJO

Propietario de las infraestructuras (ETAP, depósitos y redes)	Entidad:	Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
	CIF:	P3803800F
	Sitio web:	www.santacruzdetenerife.es
Operador de la red de distribución	Entidad:	Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA)
	CIF:	A38002929
	Sitio web:	www.emmasa.es
Denominación de la red de distribución en SINAC	EMMASA SC TF RED LA GALLEGA EMMASA SC TF RED LLANO MORO BAJO (CRUCE GENETO)	
Zona de abastecimiento de la que depende la red	EMMASA SC TF LA GALLEGA – LLANO MORO BAJO	
Población abastecida estimada de la red	16.300 habitantes	
Consumo medio diario de un hogar en esta red (l/hb/d)	200 l/hb/d	
Rendimiento general del sistema de agua en términos de eficiencia (%)	85,82% (año 2022)	
Indicador de fugas estructurales (IFE)	1,29	

Datos Generales_ EMMASA SC TF LA GALLEGA – LLANO MORO BAJO

Procesos unitarios de tratamiento
utilizados para la potabilización del
agua de la red

- ☐ Desarenado / Desbaste
- ☐ Aireación
- ☐ Pre Oxidación
- ☐ Coagulación / Floculación
- ☐ Decantación
- ☒ Filtración
- ☐ Ozonización
- ☐ Adsorción
- ☐ Corrección pH
- ☐ Remineralización
- ☐ Ablandamiento
- ☐ Resinas de intercambio iónico
- ☐ Nanofiltración
- ☐ Ultrafiltración
- ☐ Ósmosis Inversa
- ☐ Microfiltración
- ☐ Electrodialisis Reversible
- ☒ Desinfección
- ☐ Rayos Ultravioleta
- ☐ Fluoración
- ☐ Recloración en depósito
- ☐ Recloración en red de distribución
- ☐ Otros tratamientos:

Agua Subterránea

- ☒ Galería
- ☐ Manantial
- ☐ Pozo entubado
- ☒ Pozo excavado

Tipo de origen del agua

Agua Superficial

- ☐ Costera / Mar
- ☐ De transición
- ☐ Lago / Laguna
- ☐ Río / Canal
- ☐ Embalse
- ☐ Agua de lluvia

Datos Generales_ EMMASA SC TF TABLERO – LLANO MORO ALTO

Propietario de las infraestructuras (ETAP, depósitos y redes)	Entidad:	Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
	CIF:	P3803800F
	Sitio web:	www.santacruzdetenerife.es
Operador de la red de distribución	Entidad:	Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA)
	CIF:	A38002929
	Sitio web:	www.emmasa.es
Denominación de la red de distribución en SINAC	EMMASA SC TF RED LLANO DEL MORO ALTO EMMASA SC TF RED TABLERO I EMMASA SC TF RED TABLERO II	
Zona de abastecimiento de la que depende la red	EMMASA SC TF TABLERO – LLANO MORO ALTO	
Población abastecida estimada de la red	4.455 habitantes	
Consumo medio diario de un hogar en esta red (l/hb/d)	200 l/hb/d	
Rendimiento general del sistema de agua en términos de eficiencia (%)	85,82% (año 2022)	
Indicador de fugas estructurales (IFE)	1,29	

Datos Generales_ EMMASA SC TF TABLERO – LLANO MORO ALTO

Procesos unitarios de tratamiento
utilizados para la potabilización del
agua de la red

- ☐ Desarenado / Desbaste
- ☐ Aireación
- ☐ Pre Oxidación
- ☐ Coagulación / Floculación
- ☐ Decantación
- ☐ Filtración
- ☐ Ozonización
- ☐ Adsorción
- ☐ Corrección pH
- ☐ Remineralización
- ☐ Ablandamiento
- ☐ Resinas de intercambio iónico
- ☐ Nanofiltración
- ☐ Ultrafiltración
- ☐ Ósmosis Inversa
- ☐ Microfiltración
- ☐ Electrodialisis Reversible
- ☒ Desinfección
- ☒ Rayos Ultravioleta
- ☐ Fluoración
- ☐ Recloración en depósito
- ☐ Recloración en red de distribución
- ☐ Otros tratamientos:

Agua Subterránea

- ☒ Galería
- ☐ Manantial
- ☐ Pozo entubado
- ☒ Pozo excavado

Tipo de origen del agua

Agua Superficial

- ☐ Costera / Mar
- ☐ De transición
- ☐ Lago / Laguna
- ☐ Río / Canal
- ☐ Embalse
- ☐ Agua de lluvia

Datos Generales_ EMMASA SC TF VALLESECO BAJO

Propietario de las infraestructuras (ETAP, depósitos y redes)	Entidad:	Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
	CIF:	P3803800F
	Sitio web:	www.santacruzdetenerife.es
Operador de la red de distribución	Entidad:	Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA)
	CIF:	A38002929
	Sitio web:	www.emmasa.es
Denominación de la red de distribución en SINAC	EMMASA SC TF RED VALLESECO BAJO	
Zona de abastecimiento de la que depende la red	EMMASA SC TF VALLESECO BAJO	
Población abastecida estimada de la red	1.970 habitantes	
Consumo medio diario de un hogar en esta red (l/hb/d)	200 l/hb/d	
Rendimiento general del sistema de agua en términos de eficiencia (%)	85,82% (año 2022)	
Indicador de fugas estructurales (IFE)	1,29	

Datos Generales_ EMMASA SC TF VALLESECO BAJO

Procesos unitarios de tratamiento
utilizados para la potabilización del
agua de la red

- ☐ Desarenado / Desbaste
- ☐ Aireación
- ☐ Pre Oxidación
- ☐ Coagulación / Floculación
- ☐ Decantación
- ☐ Filtración
- ☐ Ozonización
- ☐ Adsorción
- ☐ Corrección pH
- ☐ Remineralización
- ☐ Ablandamiento
- ☐ Resinas de intercambio iónico
- ☐ Nanofiltración
- ☐ Ultrafiltración
- ☐ Ósmosis Inversa
- ☐ Microfiltración
- ☐ Electrodialisis Reversible
- ☒ Desinfección
- ☒ Rayos Ultravioleta
- ☐ Fluoración
- ☐ Recloración en depósito
- ☐ Recloración en red de distribución
- ☐ Otros tratamientos:

Agua Subterránea

- ☒ Galería
- ☐ Manantial
- ☐ Pozo entubado
- ☐ Pozo excavado

Tipo de origen del agua

Agua Superficial

- ☐ Costera / Mar
- ☐ De transición
- ☐ Lago / Laguna
- ☐ Río / Canal
- ☐ Embalse
- ☐ Agua de lluvia

Datos Generales_ EMMASA SC TF VALLESECO ALTO

Propietario de las infraestructuras (ETAP, depósitos y redes)	Entidad:	Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
	CIF:	P3803800F
	Sitio web:	www.santacruzdetenerife.es
Operador de la red de distribución	Entidad:	Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA)
	CIF:	A38002929
	Sitio web:	www.emmasa.es
Denominación de la red de distribución en SINAC	EMMASA SC TF RED VALLESECO ALTO	
Zona de abastecimiento de la que depende la red	EMMASA SC TF VALLESECO ALTO	
Población abastecida estimada de la red	705 habitantes	
Consumo medio diario de un hogar en esta red (l/hb/d)	200 l/hb/d	
Rendimiento general del sistema de agua en términos de eficiencia (%)	85,82% (año 2022)	
Indicador de fugas estructurales (IFE)	1,29	

Datos Generales_ EMMASA SC TF VALLESECO ALTO

Procesos unitarios de tratamiento
utilizados para la potabilización del
agua de la red

- ☐ Desarenado / Desbaste
- ☐ Aireación
- ☐ Pre Oxidación
- ☐ Coagulación / Floculación
- ☐ Decantación
- ☐ Filtración
- ☐ Ozonización
- ☐ Adsorción
- ☐ Corrección pH
- ☐ Remineralización
- ☐ Ablandamiento
- ☐ Resinas de intercambio iónico
- ☐ Nanofiltración
- ☐ Ultrafiltración
- ☐ Ósmosis Inversa
- ☐ Microfiltración
- ☐ Electrodialisis Reversible
- ☒ Desinfección
- ☒ Rayos Ultravioleta
- ☐ Fluoración
- ☐ Recloración en depósito
- ☐ Recloración en red de distribución
- ☐ Otros tratamientos:

Agua Subterránea

- ☒ Galería
- ☐ Manantial
- ☐ Pozo entubado
- ☐ Pozo excavado

Tipo de origen del agua

Agua Superficial

- ☐ Costera / Mar
- ☐ De transición
- ☐ Lago / Laguna
- ☐ Río / Canal
- ☐ Embalse
- ☐ Agua de lluvia

Datos Generales_ EMMASA SC TF M^a JIMENEZ – CUEVA BERMEJA

Propietario de las infraestructuras (ETAP, depósitos y redes)	Entidad:	Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
	CIF:	P3803800F
	Sitio web:	www.santacruzdetenerife.es
Operador de la red de distribución	Entidad:	Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA)
	CIF:	A38002929
	Sitio web:	www.emmasa.es
Denominación de la red de distribución en SINAC	EMMASA SC TF RED MARIA JIMENEZ EMMASA SC TF RED CUEVA BERMEJA	
Zona de abastecimiento de la que depende la red	EMMASA SC TF M ^a JIMENEZ – CUEVA BERMEJA	
Población abastecida estimada de la red	5.910 habitantes	
Consumo medio diario de un hogar en esta red (l/hb/d)	200 l/hb/d	
Rendimiento general del sistema de agua en términos de eficiencia (%)	85,82% (año 2022)	
Indicador de fugas estructurales (IFE)	1,29	

Datos Generales_ EMMASA SC TF M^a JIMENEZ – CUEVA BERMEJA

**Procesos unitarios de tratamiento
utilizados para la potabilización del
agua de la red**

- ☐ Desarenado / Desbaste
- ☐ Aireación
- ☐ Pre Oxidación
- ☐ Coagulación / Floculación
- ☐ Decantación
- ☒ Filtración
- ☐ Ozonización
- ☐ Adsorción
- ☐ Corrección pH
- ☒ Remineralización
- ☐ Ablandamiento
- ☐ Resinas de intercambio iónico
- ☐ Nanofiltración
- ☐ Ultrafiltración
- ☒ Ósmosis Inversa
- ☐ Microfiltración
- ☐ Electrodialisis Reversible
- ☒ Desinfección
- ☐ Rayos Ultravioleta
- ☐ Fluoración
- ☐ Recloración en depósito
- ☐ Recloración en red de distribución
- ☐ Otros tratamientos:

Agua Subterránea

- ☒ Galería
- ☐ Manantial
- ☐ Pozo entubado
- ☒ Pozo excavado

Tipo de origen del agua

Agua Superficial

- ☒ Costera / Mar
- ☐ De transición
- ☐ Lago / Laguna
- ☐ Río / Canal
- ☐ Embalse
- ☐ Agua de lluvia

Datos Generales_ EMMASA SC TF IGUESTE SAN ANDRES

Propietario de las infraestructuras (ETAP, depósitos y redes)	Entidad:	Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
	CIF:	P3803800F
	Sitio web:	www.santacruzdetenerife.es
Operador de la red de distribución	Entidad:	Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA)
	CIF:	A38002929
	Sitio web:	www.emmasa.es
Denominación de la red de distribución en SINAC	EMMASA SC TF RED IGUESTE SAN ANDRES	
Zona de abastecimiento de la que depende la red	EMMASA SC TF IGUESTE SAN ANDRES	
Población abastecida estimada de la red	415 habitantes	
Consumo medio diario de un hogar en esta red (l/hb/d)	200 l/hb/d	
Rendimiento general del sistema de agua en términos de eficiencia (%)	85,82% (año 2022)	
Indicador de fugas estructurales (IFE)	1,29	

Datos Generales_ EMMASA SC TF IGUESTE SAN ANDRES

Procesos unitarios de tratamiento
utilizados para la potabilización del
agua de la red

- ☐ Desarenado / Desbaste
- ☐ Aireación
- ☐ Pre Oxidación
- ☐ Coagulación / Floculación
- ☐ Decantación
- ☒ Filtración
- ☐ Ozonización
- ☐ Adsorción
- ☐ Corrección pH
- ☐ Remineralización
- ☐ Ablandamiento
- ☐ Resinas de intercambio iónico
- ☐ Nanofiltración
- ☐ Ultrafiltración
- ☐ Ósmosis Inversa
- ☐ Microfiltración
- ☐ Electrodialisis Reversible
- ☒ Desinfección
- ☐ Rayos Ultravioleta
- ☐ Fluoración
- ☐ Recloración en depósito
- ☐ Recloración en red de distribución
- ☐ Otros tratamientos:

Agua Subterránea

- ☒ Galería
- ☐ Manantial
- ☐ Pozo entubado
- ☐ Pozo excavado

Tipo de origen del agua

Agua Superficial

- ☐ Costera / Mar
- ☐ De transición
- ☐ Lago / Laguna
- ☐ Río / Canal
- ☐ Embalse
- ☐ Agua de lluvia

Datos Generales_ EMMASA SC TF BAILADERO

Propietario de las infraestructuras (ETAP, depósitos y redes)	Entidad:	Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
	CIF:	P3803800F
	Sitio web:	www.santacruzdetenerife.es
Operador de la red de distribución	Entidad:	Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA)
	CIF:	A38002929
	Sitio web:	www.emmasa.es
Denominación de la red de distribución en SINAC	EMMASA SC TF RED BAILADERO	
Zona de abastecimiento de la que depende la red	EMMASA SC TF BAILADERO	
Población abastecida estimada de la red	100 habitantes	
Consumo medio diario de un hogar en esta red (l/hb/d)	200 l/hb/d	
Rendimiento general del sistema de agua en términos de eficiencia (%)	85,82% (año 2022)	
Indicador de fugas estructurales (IFE)	1,29	

Datos Generales_ EMMASA SC TF BAILADERO

Procesos unitarios de tratamiento
utilizados para la potabilización del
agua de la red

- ☐ Desarenado / Desbaste
- ☐ Aireación
- ☐ Pre Oxidación
- ☐ Coagulación / Floculación
- ☐ Decantación
- ☐ Filtración
- ☐ Ozonización
- ☐ Adsorción
- ☐ Corrección pH
- ☐ Remineralización
- ☐ Ablandamiento
- ☐ Resinas de intercambio iónico
- ☐ Nanofiltración
- ☐ Ultrafiltración
- ☐ Ósmosis Inversa
- ☐ Microfiltración
- ☐ Electrodialisis Reversible
- ☒ Desinfección
- ☐ Rayos Ultravioleta
- ☐ Fluoración
- ☐ Recloración en depósito
- ☐ Recloración en red de distribución
- ☐ Otros tratamientos:

Agua Subterránea

- ☒ Galería
- ☐ Manantial
- ☐ Pozo entubado
- ☐ Pozo excavado

Tipo de origen del agua

Agua Superficial

- ☐ Costera / Mar
- ☐ De transición
- ☐ Lago / Laguna
- ☐ Río / Canal
- ☐ Embalse
- ☐ Agua de lluvia

Datos Generales_ EMMASA SC TF LOMO BODEGAS – CUMBRILLA-CHAMORGA

Propietario de las infraestructuras (ETAP, depósitos y redes)	Entidad:	Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
	CIF:	P3803800F
	Sitio web:	www.santacruzdetenerife.es
Operador de la red de distribución	Entidad:	Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA)
	CIF:	A38002929
	Sitio web:	www.emmasa.es
Denominación de la red de distribución en SINAC	EMMASA SC TF RED CHAMORGA	
Zona de abastecimiento de la que depende la red	EMMASA SC TF LOMO BODEGAS – CUMBRILLA-CHAMORGA	
Población abastecida estimada de la red	100 habitantes	
Consumo medio diario de un hogar en esta red (l/hb/d)	200 l/hb/d	
Rendimiento general del sistema de agua en términos de eficiencia (%)	85,82% (año 2022)	
Indicador de fugas estructurales (IFE)	1,29	

Datos Generales_ EMMASA SC TF LOMO BODEGAS – CUMBRILLA- CHAMORGA

Procesos unitarios de tratamiento
utilizados para la potabilización del
agua de la red

- ☐ Desarenado / Desbaste
- ☐ Aireación
- ☐ Pre Oxidación
- ☐ Coagulación / Floculación
- ☐ Decantación
- ☐ Filtración
- ☐ Ozonización
- ☐ Adsorción
- ☐ Corrección pH
- ☐ Remineralización
- ☐ Ablandamiento
- ☐ Resinas de intercambio iónico
- ☐ Nanofiltración
- ☐ Ultrafiltración
- ☐ Ósmosis Inversa
- ☐ Microfiltración
- ☐ Electrodialisis Reversible
- ☒ Desinfección
- ☐ Rayos Ultravioleta
- ☐ Fluoración
- ☐ Recloración en depósito
- ☐ Recloración en red de distribución
- ☐ Otros tratamientos:

Agua Subterránea

- ☒ Galería
- ☐ Manantial
- ☐ Pozo entubado
- ☐ Pozo excavado

Tipo de origen del agua

Agua Superficial

- ☐ Costera / Mar
- ☐ De transición
- ☐ Lago / Laguna
- ☐ Río / Canal
- ☐ Embalse
- ☐ Agua de lluvia

Datos Generales_ EMMASA SC TF SAN ANDRES

Propietario de las infraestructuras (ETAP, depósitos y redes)	Entidad:	Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
	CIF:	P3803800F
	Sitio web:	www.santacruzdetenerife.es
Operador de la red de distribución	Entidad:	Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA)
	CIF:	A38002929
	Sitio web:	www.emmasa.es
Denominación de la red de distribución en SINAC	EMMASA SC TF RED SAN ANDRES	
Zona de abastecimiento de la que depende la red	EMMASA SC TF SAN ANDRES	
Población abastecida estimada de la red	467 habitantes	
Consumo medio diario de un hogar en esta red (l/hb/d)	200 l/hb/d	
Rendimiento general del sistema de agua en términos de eficiencia (%)	85,82% (año 2022)	
Indicador de fugas estructurales (IFE)	1,29	

Datos Generales_ EMMASA SC TF SAN ANDRES

Procesos unitarios de tratamiento
utilizados para la potabilización del
agua de la red

- ☐ Desarenado / Desbaste
- ☐ Aireación
- ☐ Pre Oxidación
- ☐ Coagulación / Floculación
- ☐ Decantación
- ☒ Filtración
- ☐ Ozonización
- ☐ Adsorción
- ☐ Corrección pH
- ☒ Remineralización
- ☐ Ablandamiento
- ☐ Resinas de intercambio iónico
- ☐ Nanofiltración
- ☐ Ultrafiltración
- ☒ Ósmosis Inversa
- ☐ Microfiltración
- ☐ Electrodialisis Reversible
- ☒ Desinfección
- ☐ Rayos Ultravioleta
- ☐ Fluoración
- ☐ Recloración en depósito
- ☐ Recloración en red de distribución
- ☐ Otros tratamientos:

Agua Subterránea

- ☒ Galería
- ☐ Manantial
- ☐ Pozo entubado
- ☒ Pozo excavado

Tipo de origen del agua

Agua Superficial

- ☒ Costera / Mar
- ☐ De transición
- ☐ Lago / Laguna
- ☐ Río / Canal
- ☐ Embalse
- ☐ Agua de lluvia

Datos Generales_ EMMASA SC TF SUCULUM

Propietario de las infraestructuras (ETAP, depósitos y redes)	Entidad:	Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
	CIF:	P3803800F
	Sitio web:	www.santacruzdetenerife.es
Operador de la red de distribución	Entidad:	Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA)
	CIF:	A38002929
	Sitio web:	www.emmasa.es
Denominación de la red de distribución en SINAC	EMMASA SC TF RED SUCULUM	
Zona de abastecimiento de la que depende la red	EMMASA SC TF SUCULUM	
Población abastecida estimada de la red	1.105 habitantes	
Consumo medio diario de un hogar en esta red (l/hb/d)	200 l/hb/d	
Rendimiento general del sistema de agua en términos de eficiencia (%)	85,82% (año 2022)	
Indicador de fugas estructurales (IFE)	1,29	

Datos Generales_ EMMASA SC TF SUCULUM

**Procesos unitarios de tratamiento
utilizados para la potabilización del
agua de la red**

- ☐ Desarenado / Desbaste
- ☐ Aireación
- ☐ Pre Oxidación
- ☐ Coagulación / Floculación
- ☐ Decantación
- ☐ Filtración
- ☐ Ozonización
- ☐ Adsorción
- ☐ Corrección pH
- ☐ Remineralización
- ☐ Ablandamiento
- ☐ Resinas de intercambio iónico
- ☐ Nanofiltración
- ☐ Ultrafiltración
- ☐ Ósmosis Inversa
- ☐ Microfiltración
- ☐ Electrodialisis Reversible
- ☒ Desinfección
- ☐ Rayos Ultravioleta
- ☐ Fluoración
- ☐ Recloración en depósito
- ☐ Recloración en red de distribución
- ☐ Otros tratamientos:

Agua Subterránea

- ☒ Galería
- ☐ Manantial
- ☐ Pozo entubado
- ☐ Pozo excavado

Tipo de origen del agua

Agua Superficial

- ☐ Costera / Mar
- ☐ De transición
- ☐ Lago / Laguna
- ☐ Río / Canal
- ☐ Embalse
- ☐ Agua de lluvia

Datos Generales_ EMMASA SC TF CASAS CUMBRE – V GRANDE - TABORNO

Propietario de las infraestructuras (ETAP, depósitos y redes)	Entidad:	Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
	CIF:	P3803800F
	Sitio web:	www.santacruzdetenerife.es
Operador de la red de distribución	Entidad:	Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA)
	CIF:	A38002929
	Sitio web:	www.emmasa.es
Denominación de la red de distribución en SINAC	EMMASA SC TF RED CASAS CUMBRE	
Zona de abastecimiento de la que depende la red	EMMASA SC TF CASAS CUMBRE – V GRANDE - TABORNO	
Población abastecida estimada de la red	1.025 habitantes	
Consumo medio diario de un hogar en esta red (l/hb/d)	200 l/hb/d	
Rendimiento general del sistema de agua en términos de eficiencia (%)	85,82% (año 2022)	
Indicador de fugas estructurales (IFE)	1,29	

Datos Generales_ EMMASA SC TF CASAS CUMBRE – V GRANDE - TABORNO

Procesos unitarios de tratamiento
utilizados para la potabilización del
agua de la red

- ☐ Desarenado / Desbaste
- ☐ Aireación
- ☐ Pre Oxidación
- ☐ Coagulación / Floculación
- ☐ Decantación
- ☐ Filtración
- ☐ Ozonización
- ☐ Adsorción
- ☐ Corrección pH
- ☐ Remineralización
- ☐ Ablandamiento
- ☐ Resinas de intercambio iónico
- ☐ Nanofiltración
- ☐ Ultrafiltración
- ☐ Ósmosis Inversa
- ☐ Microfiltración
- ☐ Electrodialisis Reversible
- ☒ Desinfección
- ☐ Rayos Ultravioleta
- ☐ Fluoración
- ☐ Recloración en depósito
- ☐ Recloración en red de distribución
- ☐ Otros tratamientos:

Agua Subterránea

- ☒ Galería
- ☐ Manantial
- ☐ Pozo entubado
- ☐ Pozo excavado

Tipo de origen del agua

Agua Superficial

- ☐ Costera / Mar
- ☐ De transición
- ☐ Lago / Laguna
- ☐ Río / Canal
- ☐ Embalse
- ☐ Agua de lluvia

Datos Generales_ EMMASA SC TF V BROSQUE – V CRISPIN

Propietario de las infraestructuras (ETAP, depósitos y redes)	Entidad:	Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
	CIF:	P3803800F
	Sitio web:	www.santacruzdetenerife.es
Operador de la red de distribución	Entidad:	Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA)
	CIF:	A38002929
	Sitio web:	www.emmasa.es
Denominación de la red de distribución en SINAC	EMMASA SC TF RED V BROSQUE	
Zona de abastecimiento de la que depende la red	EMMASA SC TF V BROSQUE – V CRISPIN	
Población abastecida estimada de la red	605 habitantes	
Consumo medio diario de un hogar en esta red (l/hb/d)	200 l/hb/d	
Rendimiento general del sistema de agua en términos de eficiencia (%)	85,82% (año 2022)	
Indicador de fugas estructurales (IFE)	1,29	

Datos Generales_ EMMASA SC TF V BROSQUE – V CRISPIN

Procesos unitarios de tratamiento
utilizados para la potabilización del
agua de la red

- ☐ Desarenado / Desbaste
- ☐ Aireación
- ☐ Pre Oxidación
- ☐ Coagulación / Floculación
- ☐ Decantación
- ☐ Filtración
- ☐ Ozonización
- ☐ Adsorción
- ☐ Corrección pH
- ☐ Remineralización
- ☐ Ablandamiento
- ☐ Resinas de intercambio iónico
- ☐ Nanofiltración
- ☐ Ultrafiltración
- ☐ Ósmosis Inversa
- ☐ Microfiltración
- ☐ Electrodialisis Reversible
- ☒ Desinfección
- ☐ Rayos Ultravioleta
- ☐ Fluoración
- ☐ Recloración en depósito
- ☐ Recloración en red de distribución
- ☐ Otros tratamientos:

Agua Subterránea

- ☒ Galería
- ☐ Manantial
- ☐ Pozo entubado
- ☐ Pozo excavado

Tipo de origen del agua

Agua Superficial

- ☐ Costera / Mar
- ☐ De transición
- ☐ Lago / Laguna
- ☐ Río / Canal
- ☐ Embalse
- ☐ Agua de lluvia

Datos Generales_ EMMASA SC TF - ALISIOS – STA. MARIA MAR – AÑAZA - ACORAN

Propietario de las infraestructuras (ETAP, depósitos y redes)	Entidad:	Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
	CIF:	P3803800F
	Sitio web:	www.santacruzdetenerife.es
Operador de la red de distribución	Entidad:	Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA)
	CIF:	A38002929
	Sitio web:	www.emmasa.es
Denominación de la red de distribución en SINAC	EMMASA SC TF RED ALISIOS EMMASA SC TF RED AÑAZA EMMASA SC TF RED STA MARIA DEL MAR	
Zona de abastecimiento de la que depende la red	EMMASA SC TF - ALISIOS – STA. MARIA MAR – AÑAZA - ACORAN	
Población abastecida estimada de la red	16.375 habitantes	
Consumo medio diario de un hogar en esta red (l/hb/d)	200 l/hb/d	
Rendimiento general del sistema de agua en términos de eficiencia (%)	85,82% (año 2022)	
Indicador de fugas estructurales (IFE)	1,29	

Datos Generales_ EMMASA SC TF - ALISIOS – STA. MARIA MAR – AÑAZA - ACORAN

Procesos unitarios de tratamiento utilizados para la potabilización del agua de la red

- ☐ Desarenado / Desbaste
- ☐ Aireación
- ☐ Pre Oxidación
- ☐ Coagulación / Floculación
- ☐ Decantación
- ☐ Filtración
- ☐ Ozonización
- ☐ Adsorción
- ☐ Corrección pH
- ☐ Remineralización
- ☐ Ablandamiento
- ☐ Resinas de intercambio iónico
- ☐ Nanofiltración
- ☐ Ultrafiltración
- ☐ Ósmosis Inversa
- ☐ Microfiltración
- ☐ Electrodialisis Reversible
- ☒ Desinfección
- ☐ Rayos Ultravioleta
- ☐ Fluoración
- ☐ Recloración en depósito
- ☐ Recloración en red de distribución
- ☐ Otros tratamientos:

Agua Subterránea

- ☒ Galería
- ☐ Manantial
- ☐ Pozo entubado
- ☒ Pozo excavado

Tipo de origen del agua

Agua Superficial

- ☐ Costera / Mar
- ☐ De transición
- ☐ Lago / Laguna
- ☐ Río / Canal
- ☐ Embalse
- ☐ Agua de lluvia

Datos Generales_ EMMASA SC TF TAGANANA – TACHERO

Propietario de las infraestructuras (ETAP, depósitos y redes)	Entidad:	Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
	CIF:	P3803800F
	Sitio web:	www.santacruzdetenerife.es
Operador de la red de distribución	Entidad:	Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA)
	CIF:	A38002929
	Sitio web:	www.emmasa.es
Denominación de la red de distribución en SINAC	EMMASA SC TF RED TAGANANA	
Zona de abastecimiento de la que depende la red	EMMASA SC TF TAGANANA – TACHERO	
Población abastecida estimada de la red	101 habitantes	
Consumo medio diario de un hogar en esta red (l/hb/d)	200 l/hb/d	
Rendimiento general del sistema de agua en términos de eficiencia (%)	85,82% (año 2022)	
Indicador de fugas estructurales (IFE)	1,29	

Datos Generales_ EMMASA SC TF TAGANANA – TACHERO

Procesos unitarios de tratamiento
utilizados para la potabilización del
agua de la red

- ☐ Desarenado / Desbaste
- ☐ Aireación
- ☐ Pre Oxidación
- ☐ Coagulación / Floculación
- ☐ Decantación
- ☐ Filtración
- ☐ Ozonización
- ☐ Adsorción
- ☐ Corrección pH
- ☐ Remineralización
- ☐ Ablandamiento
- ☐ Resinas de intercambio iónico
- ☐ Nanofiltración
- ☐ Ultrafiltración
- ☐ Ósmosis Inversa
- ☐ Microfiltración
- ☐ Electrodialisis Reversible
- ☒ Desinfección
- ☐ Rayos Ultravioleta
- ☐ Fluoración
- ☐ Recloración en depósito
- ☐ Recloración en red de distribución
- ☐ Otros tratamientos:

Agua Subterránea

- ☒ Galería
- ☐ Manantial
- ☐ Pozo entubado
- ☐ Pozo excavado

Tipo de origen del agua

Agua Superficial

- ☐ Costera / Mar
- ☐ De transición
- ☐ Lago / Laguna
- ☐ Río / Canal
- ☐ Embalse
- ☐ Agua de lluvia

Datos Generales_ EMMASA SC TF ROQUE NEGRO – AFUR-ALMACIGA -BENIJO

Propietario de las infraestructuras (ETAP, depósitos y redes)	Entidad:	Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
	CIF:	P3803800F
	Sitio web:	www.santacruzdetenerife.es
Operador de la red de distribución	Entidad:	Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA)
	CIF:	A38002929
	Sitio web:	www.emmasa.es
Denominación de la red de distribución en SINAC	EMMASA SC TF RED ALMACIGA EMMASA SC TF RED BENIJO	
Zona de abastecimiento de la que depende la red	EMMASA SC TF ROQUE NEGRO – AFUR-ALMACIGA - BENIJO	
Población abastecida estimada de la red	1.685 habitantes	
Consumo medio diario de un hogar en esta red (l/hb/d)	200 l/hb/d	
Rendimiento general del sistema de agua en términos de eficiencia (%)	85,82% (año 2022)	
Indicador de fugas estructurales (IFE)	1,29	

Datos Generales_ EMMASA SC TF ROQUE NEGRO – AFUR-ALMACIGA - BENIJO

Procesos unitarios de tratamiento utilizados para la potabilización del agua de la red

- ☐ Desarenado / Desbaste
- ☐ Aireación
- ☐ Pre Oxidación
- ☐ Coagulación / Floculación
- ☐ Decantación
- ☐ Filtración
- ☐ Ozonización
- ☐ Adsorción
- ☐ Corrección pH
- ☐ Remineralización
- ☐ Ablandamiento
- ☐ Resinas de intercambio iónico
- ☐ Nanofiltración
- ☐ Ultrafiltración
- ☐ Ósmosis Inversa
- ☐ Microfiltración
- ☐ Electrodialisis Reversible
- ☒ Desinfección
- ☐ Rayos Ultravioleta
- ☐ Fluoración
- ☐ Recloración en depósito
- ☐ Recloración en red de distribución
- ☐ Otros tratamientos:

Agua Subterránea

- ☒ Galería
- ☐ Manantial
- ☐ Pozo entubado
- ☐ Pozo excavado

Tipo de origen del agua

Agua Superficial

- ☐ Costera / Mar
- ☐ De transición
- ☐ Lago / Laguna
- ☐ Río / Canal
- ☐ Embalse
- ☐ Agua de lluvia

Datos Generales_ EMMASA SC TF CASILLAS – LOS CAMPITOS – IFARA SC TF

Propietario de las infraestructuras (ETAP, depósitos y redes)	Entidad:	Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
	CIF:	P3803800F
	Sitio web:	www.santacruzdetenerife.es
Operador de la red de distribución	Entidad:	Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA)
	CIF:	A38002929
	Sitio web:	www.emmasa.es
Denominación de la red de distribución en SINAC	EMMASA SC TF RED CASILLAS EMMASA SC TF RED LOS CAMPITOS SC TF	
Zona de abastecimiento de la que depende la red	EMMASA SC TF CASILLAS – LOS CAMPITOS – IFARA SC TF	
Población abastecida estimada de la red	2.580 habitantes	
Consumo medio diario de un hogar en esta red (l/hb/d)	200 l/hb/d	
Rendimiento general del sistema de agua en términos de eficiencia (%)	85,82% (año 2022)	
Indicador de fugas estructurales (IFE)	1,29	

Datos Generales_ EMMASA SC TF CASILLAS – LOS CAMPITOS – IFARA SC TF

Procesos unitarios de tratamiento utilizados para la potabilización del agua de la red

- ☐ Desarenado / Desbaste
- ☐ Aireación
- ☐ Pre Oxidación
- ☐ Coagulación / Floculación
- ☐ Decantación
- ☐ Filtración
- ☐ Ozonización
- ☐ Adsorción
- ☐ Corrección pH
- ☐ Remineralización
- ☐ Ablandamiento
- ☐ Resinas de intercambio iónico
- ☐ Nanofiltración
- ☐ Ultrafiltración
- ☐ Ósmosis Inversa
- ☐ Microfiltración
- ☐ Electrodialisis Reversible
- ☒ Desinfección
- ☒ Rayos Ultravioleta
- ☐ Fluoración
- ☐ Recloración en depósito
- ☐ Recloración en red de distribución
- ☐ Otros tratamientos:

Agua Subterránea

- ☒ Galería
- ☐ Manantial
- ☐ Pozo entubado
- ☒ Pozo excavado

Tipo de origen del agua

Agua Superficial

- ☐ Costera / Mar
- ☐ De transición
- ☐ Lago / Laguna
- ☐ Río / Canal
- ☐ Embalse
- ☐ Agua de lluvia